

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być dokonane przez Spółkę **wyłącznie** na podstawie dodatkowego **wodomierza podlicznika** zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla instalacji z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość bezpowrotnie zużytej wody są następujące:

- na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz dodatkowy jako tzw. podlicznik wodomierza głównego (szeregowo za wodomierzem głównym), przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
- zaleca się umieszczenie wodomierza - podlicznika na instalacji przeznaczonej do podlewania, w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
- niedozwolone jest montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem - podlicznikiem a zaworem czerpalnym do podlewania, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji; takie instalacje nie będą przez Spółkę akceptowane do rozliczeń,
- wodomierz musi mieć ważną legalizację,
- wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
- zestaw z wodomierzem należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza; jeżeli przepisy prawa wymagają, instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (**zawór antyskażeniowy**), zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
- dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
- woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości **na własny koszt**.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki o sprawdzenie montażu wodomierza i zawarcie umowy.

W umówionym terminie (tel.: 774100962) służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza - podlicznika (odpłatnie). Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odliczania.

Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie rachunku za wodę użytą do podlewania wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz - podlicznik. W przypadku utraty ważności legalizacji Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i odliczeń bez odrębnego powiadomienia.

Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie **tylko po zawarciu ze Spółką stosownej umowy**.

UWAGA!

Za odbiór, plombowanie wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłatę (zgodnie z cennikiem). Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację **co 5 lat** Odbiorca wykonuje na własny koszt.

Wymagania instalacyjne

Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych.

Wodomierz zalecany: typ **JS 1,5**; średnica nominalna **DN 15mm** (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości **Q_n = 1,5 m³/h**.