



SZCZEGÓŁ „B” 1:20



BETON C25/30, XC2

STAL ZBROJENIOWA AIIIN BSt500S

UWAGA: PRETĘTY DŁUŻSZE OD 120M ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 0,75M
W ODLEGŁOŚCI MAX 1/3 ROZPIĘTOŚCI OD PODPARCIA.



ul. Mokronoska 2 52-407 WROCLAW tel./fax 71 363-48-47		<h1>WODROPOL S.A.</h1>	
e-mail biuro@wodropol.pl			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień, branża	Pedpis
Projektant	mgr inż. Wacław Pomiecko	57/67 konstrukcyjno - elektryczna	
Sprawdził	inż. Edward Żak	356/66 konstrukcyjno - elektryczna	
Inwestycja	Budowa zbiornika wody uzdatnianej oraz wymiana pomp gębinowych i uziorniania na stacji uzdatniania wody		skala 1:50, 1:
Objekt, adres	Stacja uzdatniania wody , działka nr 240/2 obręb 0038 Namysłów		data 06.201
Tytuł rysunku	Płyta nadkomorowa		rys. nr 6b
Inwestor	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. ul. Mariarska 2 46-100 Namysłów		PB <input type="checkbox"/> PW <input type="checkbox"/>