

ZZP.II/PZP/PN/D/2019.MA

Namysłów, 09.07.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia: 567725-N-2019, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 02.07.2019 r.) na dostawy w ramach zadania pn. „Dostawa materiałów do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.”

W odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyjaśnień:

Zapytanie 1: Jaki gwint ma być w poniższych pozycjach (GW czy GZ):

4.	Złącze skręcane do rur PE	Ø32x5/4"	szt.	29
5.	Złącze skręcane do rur PE kolanowe	Ø32x3/4"	szt.	24
6.	Złącze skręcane do rur PE kolanowe	Ø40x3/4"	szt.	2
7.	Złącze skręcane do rur PE	Ø40x6/4"	szt.	6
8.	Złącze skręcane do rur PE	Ø63x2"	szt.	1

Wyjaśnienie 1: Gwint zewnętrzny – GZ.

Zapytanie 2: Czy przy pozycji kolano elektrooporowe Ø90x30° dopuszczają Państwo zastosowanie - kolana doczołowego Ø90x30°+ 2x mufa Ø90?

Wyjaśnienie 2: Nie dopuszczamy.

Zapytanie 3: Jaki powinien być kąt kolana kanalizacyjnego Ø200 PVC w poz. 20 w tabeli Wilków sieć wodociągowa i kanalizacyjna,

Wyjaśnienie 2: Kąt 45 stopni.