

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH  
„EKOWOD” Spółka z o.o.  
ul. Mariańska 2  
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 20.02.2020 r.

Nr sprawy ZZZP.VI/PZZP/PN/D/2020.MA

## **ZMIANA 2**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawcy udziela się odpowiedzi oraz zmienia formularz cenowy do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 511622-N-2019 dnia 11.02.2020 r.).

### **Odpowiedzi na zapytania:**

1. Formularz cenowy L.p. 140 - występuje pierścień regulacyjny 600x80 mm nie występuje taka wysokość u producenta, czy zamawiający dopuszcza możliwość dwóch pierścieni DN600x50mm + DN600x30 mm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych pierścieni regulacyjnych DN 600x50mm+DN600x30mm, oraz zmienia zapis w poz. nr. 140 na: pierścień regulacyjny DN 625x80mm.
2. Pozycja 97 Hydrant P/Z proszę o podanie wysokości hydrantu lub Rd?  
Odp. Dla pozycji 97 Zamawiający określa parametr Rd = 1250 mm.

### **Zmiana formularza cenowego:**

W Formularzu cenowym (Załączniku nr 2 do Formularza oferty) Zamawiający dodał rubrykę o nazwie: „Charakterystyka oferowanego produktu (producent / nr katalogowy / link do strony z kartą charakterystyki)”. W załączeniu zmieniony formularz cenowy o nazwie: 04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - po zmianie\_2.

**Prezes Zarządu**

**Artur Masiowski**