

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
i USŁUG KOMUNALNYCH
„EKOWOD” Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 18.02.2020 r.

Nr sprawy ZZP.VI/PZP/PN/D/2020.MA

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawcy udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 511622-N-2019 dnia 11.02.2020 r.).

Odpowiedzi na zapytania:

1. W pozycjach 16 i 18 (nawiertki samonawiercające) występuje odejście 6/4, które nie występuje u producentów które odpowiadają opisowi specyfikacji. Czy dopuszczacie Państwo w tych pozycjach nawiertki z odejściem na 2" wraz z redukcją ocynkowaną?
Odp. Zamawiający dopuszcza nawiertki z odejściem na 2" wraz z redukcją mosiężną 2"x6/4".
2. Pozycje 48-50 wodomierze w wykonaniu IP68. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo możliwość wydłużenia terminu dostawy tylko tych pozycji z uwagi na fakt iż producent, który odpowiada specyfikacji wykona wodomierze w terminie 8 tygodni. Firma Powogaz nie ma na stanie takich wodomierzy?
Odp. Zamawiający nie wymaga dla poz. 48-50 wykonania w klasie IP68. Dopuszcza się wodomierze w standardowym wykonaniu, w związku z czym nie ma możliwości wydłużenia terminu dostawy dla tych pozycji.
3. Czy w kształtkach PVC mają być uszczelki DIN lock?
Odp. Tak, w kształtkach kanalizacyjnych PVC mają być uszczelki typu DIN lock lub równoważne.

Prezes Zarządu

Artur Masiowski