

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
i USŁUG KOMUNALNYCH
„EKOWOD” Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 08.06.2020 r.

Nr sprawy ZZP.XIV/PZP/PN/D/2020.MA

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę i montaż obiektów kubaturowych (3 kontenerów obiektowych, wiaty magazynowej, altany edukacyjnej) do budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Namysławie.** Zamówienie składa się z 2 części: **DOSTAWA I MONTAŻ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH (3 KONTENERÓW OBIEKTOWYCH, WIATY MAGAZYNOWEJ) - CZĘŚĆ 1. DOSTAWA I MONTAŻ OBIEKTU KUBATUROWEGO (ALTANY EDUKACYJNEJ) - CZĘŚĆ 2** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 547156-N-2020 dnia 03.06.2020 r.).

Odpowiedzi na zapytania:

1. W opisie przedmiotu jest napisane, że ma zostać podłączony do prądu. Czy po stronie zamawiającego będzie podciągnięcie zasilania do kontenera?
Odp. Kontenery mają mieć wyprowadzenie do podłączenia.
2. Czy jest możliwość składania ofert wariantowych tylko na jedną część?
Odp. Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pkt. 3 SIWZ i II. 4 ogłoszenia o przetargu) dopuścił składanie ofert częściowych. Oferty można składać na wybraną część lub na obie części.
3. W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis „magazyn i jego otoczenie powinien być wyposażony w system odprowadzania wody opadowej i roztopowej”. Czy byłoby do wykonania na miejscu jakieś odwodnienie?
Odp. Nie kontener powinien mieć tylko wyprowadzenie do podłączenia.

Prezes Zarządu

Artur Masiowski