

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
i USŁUG KOMUNALNYCH
„EKOWOD” Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 28.09.2020 r.

Nr sprawy ZZZP.XIII/PZP/PN/D/2020.MA

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 586993-N-2019 dnia 18.09.2020 r.).

Odpowiedzi na zapytania:

1. W formularzu cenowym L.p. 101 jest Separator o średnicy DN2500, czy zamawiający dopuszcza separator w średnicy DN3000 o zachowanych parametrach podanych w opisie?
Odp. Zamawiający dopuszcza separator o średnicy DN3000 przy zachowaniu pozostałych parametrów podanych w opisie.
2. Nie jest wykonalne umieszczenia przejścia o średnicy DN400 w tak niskich studniach, najniższa wysokość całkowita studni to 1,00. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wysokości w studniach DN1000 o nr. SD3 H=0,80 na H=1,00 i SD4 H=92 na H=1,00.
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitej wysokości studni SD3 i DS4 na H=1,00 m.
3. W L.p. 44 formularza cenowego, nazwa asortymentu - Hydrant podziemny - zamawiający nie podał długości hydrantu. Proszę o podanie całkowitej długości hydrantu. lub Rd hydrantu.
Odp. Wysokość całkowita hydrantu 750 mm.
4. W L.p. 37 i 38 formularza cenowego, nazwa asortymentu Zwężka FFR L=100mm. Czy zamawiający dopuszcza kształtki do długości 200mm?
Odp. Dla pozycji 37 i 38 formularza cenowego, zamawiający dopuszcza kształtki FFR o długości L=200 mm.
5. Dotyczy L.p. 1-4 i 72, nazwa asortymentu rura PE RC woda i kanalizacja - proszę o określenie czy zamawiający wymaga rur RC 2 warstwowych.
Odp. Rury wodociągowe i kanalizacyjne w pozycji 1-4 oraz 72 mają spełniać poniższe wymagania:
 - PE 100, PN 10, SDR 17, RC;
 - zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12;

- **przeznaczone do przesyłu wody pitnej dla wodociągu, przeznaczone do przesyłu nieczystości płynnych dla kanalizacji.**
6. W L.p. 54 formularza cenowego, nazwa asortymentu - zawór kulowy proszę o podanie jaki rodzaj gwintów na mieć zawór gw-gw czy gw-gz? Czy Zamawiający dopuszcza zawory kulowych z kulą mosiężną?
Odp. Rodzaj gwintów dla zaworów kulowych w poz. 54 - GW/GZ. Zamawiający nie dopuszcza zaworów kulowych z kulą mosiężną.
 7. L.p. 77 formularza cenowego, nazwa asortymentu - nasuwka kanalizacyjna kielichowa dwuścienna DN 400, czy nasuwka ma posiadać uszczelki?
Odp. Tak nasuwka kanalizacyjna ma posiadać uszczelki.
 8. L.p.: 14, 15, 16, 17, 18 formularza cenowego, nazwa asortymentu – zasuwy, proszę o podanie rodzaju gumy NBR czy EPDM dot. klina w zasuwie.
Odp. Klin wulkanizowany gumą EPDM.
 9. Czy akceptują Państwo zwężki FFR L-200 zgodnie z normą? W zapytaniu wpisana jest długość L-100.
Odp. Zamawiający dopuszcza kształtki FFR o długości L=200 mm.
 10. L.p. 101 formularza cenowego, nazwa asortymentu – Separator. Czy zamawiający dopuszcza separator o średnicy wewnętrznej mniejszej niż DW 2500?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.
 11. L.p. 51 formularza cenowego, nazwa asortymentu - trójnik skręcany do rur PE 75x50 - czy zamawiający dopuszcza trójnik złączony z dwóch elementów czyli trójnik PE z gwintem 75x2 + łącznik PE z gwintem 50x2.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
 12. L.p. 70 formularza cenowego, nazwa asortymentu - łącznik rurowo - kołnierzowy do rur PE DN 150 / 180 jaki rodzaj uszczelnienia NBR czy EPDM?
Odp. Uszczelnienie dla łączników z poz. 70 - NBR.

Prokurent Samoistny

Andrzej Wiecha