

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
i USŁUG KOMUNALNYCH
„EKOWOD” Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 09.12.2020 r.

Nr sprawy ZZZP.XXIX/PZZP/PN/D/2020.MA

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku z zapytaniami Wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW na hali garażowej Zamawiającego** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 761203-N-2020 dnia 03.12.2020 r.).

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- Z jakiej taryfy energii elektrycznej Państwo korzystają?
Odp. Taryfa wynegocjowana w ramach IX Grupa Zakupowa Energetyczna Związku Gmin Śląska Opolskiego C21 0,322 zł/kWh.
2. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- Jaka jest moc przyłączeniowa?
Odp. 60kW.
3. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- Jaka jest moc umowna?
Odp. 80kW.
4. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- Czy posiadają Państwo umowę kompleksową z Tauron – Sprzedaż i Dystrybucja?
Odp. Nie.
5. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- Jeśli jest inny Sprzedawca energii elektrycznej, to proszę podać nazwę firmy?
Odp. Tauron Sprzedaż.
6. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- Jakie jest orientacyjne roczne zużycie energii elektrycznej w MWh w ciągu roku?
Odp. 85MWh.
7. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Energetycznych:
- W jakich godzinach występuje największe zużycie energii elektrycznej?
Odp. 7:00-15:00.
8. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Czy jest możliwość otrzymania projektu technicznego hali oraz dachu lub szczegółowych informacji dotyczących wymiarów hali oraz dachu?
Odp. Zamawiający nie posiada projektu technicznego hali oraz dachu.
9. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Czy jest możliwość otrzymania projektu technicznego hali oraz dachu lub

szczegółowych informacji dotyczących wymiarów hali oraz dachu? (hala - wysokość, szerokość, długość hali; dach – długość, szerokość, kąt nachylenia dachu, jaki jest rozstaw słupów bocznych, jaki jest rozstaw płatwi?).

Odp. Zamawiający nie posiada projektu technicznego hali oraz dachu.

Wysokość hali – 5,8m w szczycie dachu, 4,8m krawędź.

Długość hali – 26,0m.

Szerokość hali – 12,2 m.

Długość dachu – 26,0 m.

Szerokość dachu – 12,8 m.

Kąt nachylenia dachu – 10 stopni.

Rozstaw słupów bocznych – 4,5 m.

Rozstaw płatwi – 1,6 m.

10. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Czy obiekt posiada instalację odgromową? Jeśli tak, to proszę o informacje czy jest dostępny projekt techniczny instalacji odgromowej lub podanie informacji o rozmieszczeniu na obiekcie.

Odp. Obiekt posiada instalację odgromową. Zamawiający nie posiada projektu technicznego instalacji odgromowej.

11. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Z jakiego materiału jest zbudowane pokrycie dachu? (płyta warstwowa? Blacha trapezowa?)

Odp. Płyta warstwowa obornicka gr. 14cm.

12. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Czy hala projektowana była pod kątem dodatkowych obciążeń?

Odp. Nie.

13. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Czy było realizowane badanie pod kątem nośności dachu?

Odp. Nie.

14. Proszę o przesłanie informacji dotyczących poniższych kwestii: Techniczne: Czy obiekt jest dostępny i możliwe jest przeprowadzenie audytu technicznego?

Odp. Tak.

15. W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu proszę o odpowiedź, czy wadium w przedmiotowym przetargu może być wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane e-mailem do Zamawiającego.

Odp. Tak.

Prezes Zarządu

Artur Masiowski